



OKRESNÝ  
ÚRAD  
TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie  
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Kollárova 8, 917 02 Trnava

č. OU-TT-OSZP3-2017/001126/ŠVS/St

V Trnave 24.11.2017

Obecný úrad			
Koronosť			
číslo:	5.12.2017	umie:	starosta
číslo:	1267		
č. I:	č. II:		číslo d.

## ROZHODNUTIE (verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona

### preruší konanie

vo veci vydania povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby „**Splašková kanalizácia Smolenice**“ uskutočnenej v k. ú. Smolenická Nová Ves, Smolenice, Lošonec

stavebníkovi: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484.**

Vzhľadom na to, že na vodnej stavbe neboli odstránené závady brániace jej riadnemu užívaniu, OÚ TT – ŠVS stavebníka v zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona

### vyzýva,

aby v lehote **do 31.03.2018** predložil návrh technického riešenia na odstránenie pretrvávajúcich závad na stavbe.

OÚ TT – ŠVS bude v konaní pokračovať v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 4 správneho poriadku, len čo pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo. Počas prerušenia konania v zmysle § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty neuplynú.

Zároveň žiadateľa upozorňujeme, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, bude správne konanie podľa ustanovenia § 73 ods. 13 vodného zákona zastavené.

### Odôvodnenie

Dňa 16.08.2016 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, o vydanie povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby „Splašková kanalizácia Smolenice“, uskutočnenej v k. ú. Smolenická Nová Ves, Smolenice, Lošonec.

OÚ TT – ŠVS listom č. OU-TT-OSZP3-2017/001126/ŠVS/St zo dňa 16.02.2017 a verejnou vyhláškou oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.03.2017. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 28.03.2017 a opakovane dňa 22.08.2017 bola na vodnej stavbe zistená závada brániaca riadnemu užívaniu stavby predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Na základe uvedených skutočností a výsledku ústneho pojednávania OÚ TT – ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/001126/ŠVS/St zo dňa 07.09.2017 stavebníka vyzval na predloženie návrhu technického riešenia na odstránenie pretrvávajúcich závad na stavbe v termíne do 31.10.2017 a konanie prerušil.


Dňa 16.11.2017 predložil stavebník tunajšiemu úradu žiadosť o predĺženie termínu do 31.03.2018 vzhľadom na komplikovanosť situácie na riešenej vodnej stavbe. OÚ TT – ŠVS žiadosti stavebníka vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Smolenice, obce Lošonec a OÚ TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ustanovenia § 29 odsek 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



  
Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

Doručí sa

1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
2. Obec Smolenice
3. Obec Lošonec
4. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
5. SVP, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
6. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
7. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
9. Chemolak, a.s., Továrnska 7, 919 04 Smolenice
10. OÚ TT - ŠVS, ku spisu

8.12.2017 *Sedgwick*

vyvesené dňa  
(pečiatka, podpis)

zvesené dňa  
(pečiatka, podpis)

